



TECNOLOGIA EM ENSAIOS TECNICOS
Rua Álvaro Alvim 24 – Sala 901, Cinelândia – RJ – Brasil
CNPJ nº 07.674.750/000198
Organismo de Certificação

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
Conferido à

EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M)
R 02 PR471 KM 259, CENTRO INDUSTRIAL - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE – 85.635000 – PR - Brasil
CNPJ nº 07.040.806/0001-52



O TECETEC – Tecnologia em Ensaio Técnico certifica que o produto: **Extintor de Incêndio**,
Marca: EXTINTORES EXTANG, **Projeto: C40**, **Modelo: C40** Capacidade Extintora: 2A 10B C
Produto Inibidor²: NH4H3PO4 Teor do Produto Inibidor: 55% Carga Nominal: 2,0 kg da
empresa acima citada foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da norma
técnica e o escopo de Certificação detalhado abaixo.


NORMA TÉCNICA
Portaria INMETRO nº 486:2010

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO
PRODUTO

Certificação de Conformidade de Extintor de Incêndio

Data de emissão: 06/07/2018

Este Certificado é Válido até: 06/07/2021.


Wanderley de A Araújo Filho – Dir. Executivo.

Certificado nº 054/T/18

O não cumprimento das condições estabelecidas no Contrato, nº. 000/0000, assinado entre as partes, as Normas do INMETRO e Regulamentos do TECETEC, pertinentes à Certificação de Produto, poderá tornar este certificado inválido. Este certificado só é valido para o endereço acima.