



**TECNOLOGIA EM ENSAIOS TECNICOS**  
Rua Álvaro Alvim 24 – Sala 901, Cinelândia – RJ – Brasil  
CNPJ nº 07.674.750/000198  
Organismo de Certificação

**CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO**  
Conferido à

**EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M**

R 02 PR471 KM 259, CENTRO INDUSTRIAL - NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE – 85.635000 – PR - Brasil  
CNPJ nº 07.040.806/0001-52



O TECETEC – Tecnologia em Ensaio Técnico certifica que o produto: **Extintor de Incêndio** Marca: EXTINTORES EXTANG, Projeto: I80 Modelo: I80 Capacidade Extintora: 4A 40B C  
**Produto Inibidor<sup>2</sup>: NH4H2PO4 Teor de Produto Inibidor: 55% Carga Nominal: 8,0 kg**  
da empresa acima citada foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da norma técnica e o escopo de Certificação detalhado abaixo.

**NORMA TÉCNICA**  
Portaria INMETRO nº 486:2010

**ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO**  
**PRODUTO**

**Certificação de Conformidade de Extintor de Incêndio**

**Data de emissão: 06/07/2018**  
**Este Certificado é Válido até: 06/07/2021.**

**Wanderley de A Araújo Filho – Dir. Executivo.**

**Certificado nº 059/T/18**

O não cumprimento das condições estabelecidas no Contrato, nº. 058/2018, assinado entre as partes, as Normas do INMETRO e Regulamentos do TECETEC, pertinentes à Certificação de Produto, poderá tornar este certificado inválido. Este certificado só é válido para o endereço acima.